

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
JEAN-CLAUDE CAMELOT-02 38 77 33 72

résultats à afficher en mairie

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE COM DU GRAND CHATEAUDUN
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MOLEANS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE JALLANS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DONNEMAIN ST MAMES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du
contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

DONNEMAIN-MOLEANS-JALLANS

Prélèvement	00112885	Commune	MOLEANS
Unité de gestion	0045 DONNEMAIN-MOLEANS-JALLANS	Prélevé le :	mardi 24 août 2021 à 08h38
Installation	TTP 000232 LES BOIS	par :	ALINE BOSQUART
Point de surveillance	P 000000277 STATION DE POMPAGE (TTP)	Type visite :	P1
Localisation exacte	ROBINET REFOULEMENT APT		

Analyses laboratoire

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : 28X Code SISE de l'analyse : 00118845 Référence laboratoire : LSE2108-57958

METABOLITES PERTINENTS				
ESA metolachlore	0.219	µg/l	0.10	
OXA alachlore	<0.030	µg/l	0.10	
METABOLITES NON PERTINENTS				
ESA acetochlore	<0.030	µg/l		
ESA alachlore	0.034	µg/l		
ESA metazachlore	<0.030	µg/l		
OXA acetochlore	<0.020	µg/l		
OXA metazachlore	<0.030	µg/l		
OXA metolachlore	<0.030	µg/l		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00112885)

Eau de qualité chimique non conforme aux références de qualité en raison du dépassement des limites réglementaires pour le paramètre ESA-metolachlore. La population doit être informée de cette situation. Ce paramètre fera l'objet de nouvelles analyses.

Chartres, le 3 septembre 2021

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
la référente de l'unité eaux
potable et de loisirs

signé :

Anne TOURNIER BENEY